



技术要求

1. 阀门设计标准按 GB/T 12236
2. 法兰标准按 GB/T 9115
3. 结构长度标准按 GB/T 12221
4. 阀门的检验标准按 GB/T 13927

300	750	460	410	370	28	/	/	12-26
DN	L	D	D1	D2	b	W	H	N-φd
MAIN DIMENSIONS(UNIT:MM)								

6	插架	WCB	7	螺栓	35#
5	销	2Cr13	8	螺母	45#
4	摇臂	WCB	9	垫圈	304+石墨
3	螺母	45#	10	阀盖	WCB
2	阀瓣	WCB+13Cr	11	吊环螺栓	25#
1	阀体	WCB+13Cr	12		
NO.	名称	材料	NO.	名称	材料

压力试验		永嘉县三精阀门有限公司						
TEST PRESSURE	PN					16		MPa
	壳体试验					2.4		
	上密封试验					/		
	密封试验					1.76		
	低压试验	/						
	使用温度	425		℃				
旋启式止回阀		TYPE: H44H-16C-00 DN 300						
DESIGN		CHECK		DRAWING No.				
APPROVAL								